

Gliwice, 18.02.2021 r.

## WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI MATERIAŁÓW PRZETARGOWYCH

**Dotyczy:** przetargu otwartego pn. 1. *Modernizacja stacji uzdatniania wody na studni nr 6b – Etap II Budowa zbiornika wody zapasowej– znak sprawy R01/06/2021*

W związku z otrzymaniem pytań do w/w postępowania prowadzonego w trybie przetargu otwartego, Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi:

### **Pytanie 1:**

Wyznaczony przez Zamawiającego ośmiodniowy czas na złożenie oferty w ww. postępowaniu jest zbyt krótki aby zebrać i przeanalizować oferty od dostawców poszczególnych urządzeń. W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert przetargowych co najmniej na dzień 26.02.2021r.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do dnia 26.02.2021r. do godziny 09.00 (pozostałe bez zmian).

### **Pytanie 2:**

Prosimy o potwierdzenie, że załącznik nr 8 opisuje w całości zakres prac branży konstrukcyjno-budowlanej konieczny do wykonania w II etapie.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż załącznik nr 8 opisuje "główne" roboty w zakresie: konstrukcyjno-budowlanym, elektrycznym, AKPiA, technologiczno-sanitarnym i ewentualne zmiany materiałowe względem projektu i przedmiaru. Natomiast szczegółowy zakres tych, robót jest określony w projekcie budowlanym i przedmiarze.

### **Pytanie 3:**

Prosimy o podanie informacji na jakiej wysokości jest zawieszona pompa głębinowa przeznaczona do wymiany w istniejącej studni nr 6b, oraz o padanie średnicy rurociągu tłoczego w otworze studziennym. Prosimy również o podanie informacji czy istniejące rury tłoczne w studni należy wymienić na nowe.

### **Odpowiedź:**

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuję, że rury pompowe DN100 z połączeniem GWE EcoConnect - Rury nie wymagają wymiany. Głębokość zawieszenia pompy to 84,00 mpt.

### **Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.**

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A.  
3010301508000000804347003  
NIP 631-010-26-08  
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X  
KRS 0000027652  
Kapitał zakładowy 207 195 000,00 zł

Biuro Obsługi Klienta: tel.: +48 32 338 71 71  
tel.: +48 32 232 17 06  
fax.: +48 32 232 31 35  
bok@pwik.gliwice.pl

Sekretariat: tel.: +48 32 428 44 65

ul. Rybnicka 47  
44-100 Gliwice

pwik@pwik.gliwice.pl  
[www.pwik.gliwice.pl](http://www.pwik.gliwice.pl)

9

**Pytanie 4:**

Prosimy o udostępnienie przedmiarów robót w wersji edytowalnej ath.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej.

Ponadto, Zamawiający informuje, iż modyfikuje materiały przetargowe poprzez zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia:

Jest : 10 miesięcy od dnia podpisania umowy

**Powinno być: 8 miesięcy od dnia podpisania umowy**

W związku z powyższym modyfikacji ulegają:

- formularz ofertowy –załącznik nr 1 do Materiałów Przetargowych.
- wzór umowy – załącznik nr 4 do Materiałów Przetargowych,

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Tworzy Lukowicz - Fojt

.....  
podpis Zamawiającego

KIEROWNIK  
DZIAŁU ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH  
  
Agnieszka Kwitek

**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.**

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A.  
3010301508000000804347003  
NIP 631-010-26-08  
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X  
KRS 0000027652  
Kapitał zakładowy 207 195 000,00 zł

Biuro Obsługi Klienta: tel.: +48 32 338 71 71  
tel.: +48 32 232 17 06  
fax.:+48 32 232 31 35  
bok@pwik.gliwice.pl  
Sekretariat: tel.: +48 32 428 44 65

ul. Rybnicka 47  
44-100 Gliwice

pwik@pwik.gliwice.pl  
[www.pwik.gliwice.pl](http://www.pwik.gliwice.pl)