

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI MATERIAŁÓW PRZETARGOWYCH

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu otwartego pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jagiellońskiej, ul. Piwnej i ul. ks.H.Hlubka w Gliwicach” – znak sprawy R01/05/2021

Zgodnie z § 22 ust.1 „Regulaminu udzielania zamówień przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gliwicach” (dalej jako „Regulamin”), Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi i modyfikuje treść Materiałów Przetargowych:

ODPOWIEDZI NA PYTANIA**Pytanie 2:**

Z uwagi na brak możliwości udzielenia przez Zamawiającego dodatkowego terminu wizji lokalnej, Wykonawca zwraca się zapytaniem, czy po odbyciu wizji w terenie na własną rękę Inwestor podpisze protokół z wizji lokalnej – Załącznik nr 8 do MP.

Odpowiedź 2:

Zamawiający podtrzymuje odpowiedź udzieloną w dniu 16.02.2021r. na pytanie 1. Zamawiający nie podpisze protokołu z wizji lokalnej – Załącznik nr 8 do MP po odbyciu wizji w terenie przez Wykonawcę na własną rękę.

Pytanie 3:

W opisie przedmiotu zamówienia w materiałach przetargowych „Opis przedmiotu zamówienia” pkt 3 ppkt 2 brak jest informacji na temat wykonania komór nr D25-83, D26-85, D27-87, D28-90. Prosimy o informację czy komory te należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, czyli wyremontować/przebudować, czy wykonać zgodnie z załączonym przedmiarem robót, czyli wykonać je jako nowe. Jeśli należy wykonać je zgodnie z przedmiarem robót prosimy o załączenie dokumentacji projektowej na powyższe. Nadmieniamy, że Zamawiający wskazuje, iż przedmiar jest tylko dokumentem pomocniczym.

Odpowiedź 3:

Zamawiający informuje, że w ramach kontraktu nie należy wykonywać ani wymiany ani modernizacji istniejących komór kanalizacyjnych. Do wyceny nie należy brać pod uwagę pozycji z przedmiaru robót dotyczących ich wymiany tj.: poz. 19, 19.1 oraz zakresu robót opisanego w dokumentacji projektowej w opisie punkt II.7, rysunki o numerach 8,9,10,11, dotyczące wykonania komór numer: D25-83, D26-85, D27-87, D28-90.

MODYFIKACJA

Zamawiający modyfikuje treść Materiałów Przetargowych w ten sposób, że:

- z przedmiaru robót wykreśla się: poz. 19, 19.1,
- z dokumentacji projektowej wykreśla się zakres robót zawarty w opisie punkt II.7, rysunki o numerach 8,9,10,11, dotyczące wykonania komór numer: D25-83, D26-85, D27-87, D28-90.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Iwona Lukowicz - Fojt

.....
podpis Zamawiającego**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.**

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
3010301508000000804347003
NIP 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 0000027652
Kapitał zakładowy 207 195 000,00 zł

Biurowy Obsługa Klienta: tel.: +48 32 338 71 71
tel.: +48 32 232 17 06
fax.: +48 32 232 31 35
bok@pwik.gliwice.pl
Sekretariat: tel.: +48 32 428 44 65

ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

pwik@pwik.gliwice.pl
www.pwik.gliwice.pl

