

Gliwice, 23.02.2021 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI MATERIAŁÓW PRZETARGOWYCH

Dotyczy: przetargu otwartego pn. 1. *Modernizacja stacji uzdatniania wody na studni nr 6b – Etap II Budowa zbiornika wody zapasowej- znak sprawy R01/06/2021*

W związku z otrzymaniem pytań do w/w postępowania prowadzonego w trybie przetargu otwartego, Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:

Prosimy o informacje z jakiego materiału wykonane ma zostać ocieplenie zbiornika magazynowego wody. Projekt oraz przedmiary opisują wykonanie ocieplenia zbiornika z wełny mineralnej oraz blachy trapezowej natomiast Załącznik 8 - Opis Przedmiotu Zamówienia pkt. 1 a) opisuje: „dostawa i montaż naziemnego zbiornika wody V= 100m³ ze stali AISI 316 wraz z orurowaniem i ociepleniem z pianki poliuretanowej lub styroduru z płaszczem ochronnym z blachy AISI 316 (zmiana względem przedmiaru)”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż materiał z jakiego ma zostać wykonane ocieplenie zbiornika magazynowego wody określone zostało w opisie przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 8 do Materiałów Przetargowych.

Pytanie 2:

Prosimy zamawiającego o odniesienie się do prawidłowości opisanych parametrów zaprojektowanej pompy głębinowej gdyż dla parametrów pompy Q_{max}=60 m³/h, H_{max}=166,8 m wskazany jest silnik o mocy N_s=37 kW a nie 15 kW jak jest w danych projektowych oraz dla Q_{max}=60 m³/h króciec tłoczny będzie posiadał średnicę na pewno większą niż 3". Prosimy również zamawiającego o podanie informacji jaką średnicę wewnętrzną ma rura nadfiltrowa , w której zabudowana będzie pompa oraz jaki jest poziom dynamicznego zw. wody w studni.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy dostosować pompę do danych zawartych w przedmiarze Hd - 34 m, Średnica rur nadfiltrowych fi 300.

VICE PREZES ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

dr inż. Krystian Tomala

mgr inż. Iwona Lukowicz - Fojt

podpis Zamawiającego

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
3010301508000000804347003
NIP 631-010-26-08

Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 000027652

Kapitał zakładowy 207 195 000,00 zł

Biuro Obsługi Klienta: tel.: +48 32 338 71 71

tel.: +48 32 232 17 06

fax.: +48 32 232 31 35

bok@pwik.gliwice.pl

Sekretariat:

tel.: +48 32 428 44 65

ul. Rybnicka 47

44-100 Gliwice

pwik@pwik.gliwice.pl

www.pwik.gliwice.pl