

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze  
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze  
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

**Gazownia w Gliwicach**

ul. Rolników 447, 44-141 Gliwice  
tel. 32 331 49 95, faks 32 331 50 00  
marek.mielnik@psgaz.pl  
krystian.rzezniczek@psgaz.pl

**Projektowanie w Budownictwie**

**Jacek Cichoński**  
ul. Św. Wojciecha 53C/2  
44-105 Gliwice

Wasz znak:

Gliwice, 06.03.2018

Nasz znak: 0159.463.117.0887.160045140.18

Dotyczy: naniesienia sieci gazowej dla potrzeb wykonania projektu budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ulicy Bojkowskiej w Gliwicach.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 26.02.2018 informujemy, że w zakresie opracowania naniesiono istniejącą sieć gazową niskiego i średniego ciśnienia oraz projektowany gazociąg średniego ciśnienia w fazie realizacji.

Informujemy, że przy wszelkich pracach planowanych projektowych i wykonawczych w obrębie wykazanej (istniejącej i projektowanej) sieci gazowej należy zachować przepisowe odległości od gazociągów;

- poziome zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013,  
**(Dziennik Ustaw z dn. 04.06.2013, poz. 640) załącznik nr 2,**
- **tabela nr 2** dla gazociągów stalowych
- **tabela nr 3** dla gazociągów PE
- pionowe zgodnie z **PN-91/M-34501**

Z uwagi na to, że prace będą prowadzone w pobliżu naszych urządzeń Inwestor przed ich rozpoczęciem winien skontaktować się z Gazownią w Gliwicach celem ustalenia nadzoru nad w/w robotami. Nadzór wykonywany jest odpłatnie, na który Inwestor powinien przesłać zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia.

Wykopy w pobliżu naszych urządzeń prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Sposób zabezpieczenia miejsc kolizji gazociągów z projektowanymi rurociągami zostanie ustalony na placu budowy po jego odkryciu i dokonaniu oględzin przez naszego pracownika podczas pełnionego nadzoru. Przed zasypaniem wykopu należy bezwzględnie uzyskać pozytywną opinię naszego przedstawiciela.



W zakresie opracowania nie występują gazociągi średniego oraz podwyższonego średniego i wysokiego ciśnienia – w obsłudze Działu Zarządzania Majątkiem Sieciowym - Sekcji Ewidencji Majątku i Uzgodnień w Zabrzu.

Z poważaniem

KIEROWNIK  
Gazownia w Gliwicach

 Kroczyński

Cennik poz. 5.3.1.1 + 5.3.1.2

1x83.00PLN + 7x29.00PLN + VAT