



URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

UK.7021.6.72.2020

Gliwice, 21.05.2020 r.

nr kor. UM.470988.2020/KF



**PROJEKTOWANIE
W BUDOWNICTWIE JACEK
CICHOŃSKI**
ul. BIEGUSA 72/ 17
44-122 GLIWICE

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Tel. +48 32 231 30 41
Fax +48 32 231 27 25
boi@um.gliwice.pl
www.gliwice.eu

Godziny pracy Urzędu
Miejskiego:
poniedziałek - środa:
8:00 - 16:00;
czwartek: 8:00 - 17:00;
piątek: 8:00 - 15:00

Wydział Usług Komunalnych

ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
Tel. +48 32 238 54 21
Fax +48 32 238 55 80
uk@um.gliwice.pl

W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: UK.7021.6.72.2020

Dotyczy: warunków technicznych zabezpieczenia skrzyżowań projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz zabudową komory w ul. Pszczyńskiej w ramach inwestycji PWiK pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Ø 500mm wzdłuż ul. Bojkowskiej w Gliwicach - etap II zamienny”.

W odpowiedzi na pismo nr BP-97/05/2020 dostarczone drogą elektroniczną w dniu 19.05.2020r. w sprawie jak wyżej, Wydział Usług Komunalnych informuje, że w zakresie oświetlenia uzgadnia projektowaną trasę kanalizacji sanitarnej Ø 500mm wraz z zabudową komory w ul. Pszczyńskiej wskazaną na dołączonym planie zagospodarowania w miejscach skrzyżowania i zbliżeń do infrastruktury oświetleniowej poprzez:

1. prowadzenie wszelkich prac w pobliżu infrastruktury oświetleniowej zgodnie z obowiązującymi normami PN-E-05100; NSEP-E-004 i przepisami B.H.P.,
2. zachowanie odległości poziomej od skrajni osi słupa oświetleniowego tak, aby nie uległ on uszkodzeniu lub zniszczeniu,
3. wykonywanie prac w rejonie występowania infrastruktury oświetleniowej ręcznie, w sposób nie naruszający istniejących kabli zasilających oświetlenie oraz słupów i opraw,
4. zabezpieczenie kabli zasilających oświetlenie uliczne w miejscach skrzyżowań, na szerokości wykopu komory przewiertowej rurą osłonową dwudzielną Arot typu A 110 PS

w kolorze niebieskim, wloty rur należy uszczelnić pianką poliuretanową,

5. zlecenie płatnego **nadzoru branżowego** na czas prowadzenia prac ziemnych w pobliżu naszych urządzeń oświetleniowych firmie zajmującej się bieżącym utrzymaniem oświetlenia stanowiącego własność Gminy (w chwili realizacji inwestycji, o kontakt należy zwrócić się do tutejszego Wydziału),
6. niezwłoczne powiadomienie tutejszego Wydziału w razie uszkodzenia lub zniszczenia słupa oświetleniowego, oprawy lub kabla oraz niezwłoczne naprawienie szkody, przy czym, całkowity koszt naprawy lub wymiany punktu oświetleniowego, oprawy lub kabla pokryje wykonawca działający w imieniu inwestora.

Jednocześnie informujemy, że przedmiotowe uzgodnienie zachowuje swoją ważność przez okres 2 lat o daty wydania.

Naczelnik Wydziału
Usług Komunalnych
Mariola Pendzialek
Mariola Pendzialek

Kopia:

- PU a/a

Załączniki:

1. projekt zagospodarowania – zwrot 1 egz.,
2. informacja o ochronie danych osobowych.

Przygotowała: Kamila Ferenc (oświetlenie uliczne) tel.32 239 11 10.

Specjalista
ds. oświetlenia ulicznego
Kamila Ferenc
Kamila Ferenc
21.05.2020r