

OZNACZENIA:

A- Podsypka piaskowa, min.10 cm, luźno ułożona i nieubita

Ad – podsypka dolna
Ag – podsypka górna

(jeśli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60 mm, wysokość podsypki zwiększyć do 15 cm),

B- Obsypka piaskowa,

C- Zasypka wstępna min. 30 cm (po zagęszczeniu),

D- Zasypka główna (obejmująca konstrukcję drogi, jeśli występuje)
wypełnienie gruntem rodzimym (jeśli maksymalna wielkość cząstek nie przekracza 300 mm).

UWAGA:

- **Do wys. 1 m nad rurą zasypać gruntem luźnym, zagęszczając warstwami co 20 cm lekkim sprzętem do zagęszczania. Sprzęt ciężki stosować powyżej 1 m od góry rury.**
- **Pod drogami zasypkę zagęścić do 98% zmodyfikowanej wartości Proctora.**
- **Poza drogami wymagany stopień zagęszczenia wynosi 85% zmodyfikowanej wartości Proctora.**

Inwestor: **PWiK Sp. z o.o. - Gliwice**	Podziałka: -		Data	Nazwisko	Podpis
Przebudowa sieci wody pitnej wzdłuż ulicy Łabędzkiej w Kozłowie. **PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY (DLA RUR PE)**	Stadium: **PBW**	Projektował	04. 2016	M. Dobrzyński upr. SLK/0014/POOS/03	
		Sprawdził	04. 2016	J. Bohr upr. 579/87	
	Zmiana:				
PWiK	Nr proj. **PBW-105**	Nr rys. **PBW-105-R-06**			Arkusz
	PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.				