

PWIK Sp. z o.o. Gliwice
Nr. Do UR 1866/16
2016 -02- 15
Dział DO Podpis [signature]



OD/448/2016/1866

Świerklany, 2016-02-08



2016-19720

OS-DL.404.70.2016/4(WN)

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI SP Z O O
UL. RYBNICKA 47
44-100 GLIWICE

Dotyczy: projektowanej przebudowy istniejącego wodociągu przy ulicy Łabędzkiej w Kozłowie.

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie jw. informujemy, że w granicach terenu objętego przedmiotowym
mierzeniem inwestycyjnym Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach
eksploatuje gazociąg wysokiego ciśnienia DN 500 PN 1.6 MPa Szobiszowice - Kędzierzyn.

**Projekt przedmiotowego zadania uzgadniamy pozytywnie względem przebiegu czynnego gazociągu w/c
DN 500 pod warunkiem zabezpieczenia miejsca kolizyjnego (skrzyżowania) poprzez:**

- **ułożenie na projektowanym wodociągu jednoczęściowej rury ochronnej długość po 2,0 m od osi gazociągu
(mierząc prostopadłe do gazociągu),**
- **uwzględnienie odległości pionowej min. 0,20 m (pomiędzy gazociągami a projektowanym wodociągami),**
- **trwale oznakowanie skrzyżowania (stupkiem znacznikowym lub tabliczką domiarową).**

Prace w miejscu skrzyżowania gazociągu w/c z rzeczoną inwestycją należy prowadzić pod płatnym nadzorem
służb eksploatacyjnych Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach -
Terenowa Jednostka Eksploatacji Katowice (tel. 032 4392950).

W terminie 7 dni przed przystąpieniem do robót w strefie kontrolowanej naszego gazociągu należy wystąpić
o otwarcie zlecenia na nadzór branżowy dla OGP GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach podając znak
naszego pisma oraz nazwisko i imię kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz ich dane kontaktowe (telefon,
adres e-mail), a także warunki płatności. Przed rozpoczęciem robót dokonać odkrywki istniejącego gazociągu
celem określenia dokładnego jego posadowienia. Ponadto wykopy w pobliżu naszych urządzeń prowadzić
ręcznie a zagęszczanie gruntu w pobliżu prowadzić bez zastosowania ciężkiego sprzętu wibracyjnego.
nad gazociągami nie może być prowadzona żadna działalność mogąca zagrozić trwałości przedmiotowego
gazociągu tj. zabrania się: urządzać składów na materiały budowlane, gromadzić urobku z prac ziemnych.
Przy niwelacji terenu dotychczasowe rzędne posadowienia gazociągu pozostawić bez zmian. W przypadku
odkrycia naszego gazociągu lub innego urządzenia technologicznego należy bezwzględnie sprawdzić stan jego
zabezpieczenia w obecności pracownika naszego Oddziału. Z uwagi na to, że przedstawiciel Oddziału nie jest
osobą upoważnioną do wpisu do dziennika budowy, jego opinię w sprawie ewentualnych napraw lub
zabezpieczeń należy przedłożyć inspektorowi nadzoru przedmiotowego zadania. Powyższe fakty inspektor
nadzoru powinien odnotować i potwierdzić w dzienniku budowy.

Załącznik:

- mapa zasadnicza

Dokument w postaci elektronicznej opatrzone został bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.
Oddział w Świerklanach
ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany
tel. 32 439 25 00; faks 32 439 25 60

Adres Siedziby
ul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa
tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06

Zarząd Spółki
Prezes Zarządu: Tomasz Stępień
Wiceprezes Zarządu: Artur Zawartko

Kapitał Zakładowy: 3 771 990 842 PLN Kapitał Wpłacony: 3 771 990 842 PLN Konto: mBank S.A. Nr 21 1140 1977 0000 5803 0100 7001 Numer KRS: 0000264771,
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 015716698-00079 www.gaz-system.pl

