

Gliwice, 23.02.2018 r.

TZT/461/2018/1253

Projektowanie w Budownictwie**Jacek Cichoński****ul. Wolnego 14****40 – 857 Katowice**

Dotyczy: wydania warunków technicznych dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Bojkowskiej w Gliwicach”
(Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach)

W nawiązaniu do Państwa pisma Nr BP-24/02/18 z dnia 09.02.2018 r. poniżej podajemy warunki techniczne:

1. Należy zaprojektować sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PEHD lub PVC o średnicy DN500 mm wzdłuż ul. Bojkowskiej, od połączenia z zaprojektowanym kanałem sanitarnym na wysokości ronda, uzgodnionym naszym pismem znak: TZT/3601/2017/11316 z dnia 10.11.2017 r.
2. Projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej należy połączyć z istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej $\phi 400$ mm i $\phi 250$ mm w ul. Pszczyńskiej – róg ul. M. Curie – Skłodowskiej projektując komorę połączeniową łączącą projektowany kanał sanitarny z istniejącymi ww. kanałami.
3. Należy zaprojektować rozdział ścieków, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do Umowy nr 144/2017
4. W komorze należy zaprojektować zarówno na kanałach dopływowych, jak również odpływowych, zastawki automatyczne.
5. W celu regulacji pracy zastawek należy zaprojektować w kanałach dopływowych czujniki napełnienia.
6. Integralną częścią wydanych warunków technicznych jest „Załącznik do warunków technicznych podłączenia do sieci wod.- kan. oraz dla opracowania projektu doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków i wód opadowych”.

Prace związane z realizacją kanalizacji sanitarnej można prowadzić wyłącznie w oparciu o opracowaną i uzgodnioną w tut. przedsiębiorstwie dokumentację projektową i wytyczne zawarte w załączniku do nin. pisma.

Warunki techniczne ważne są na okres trzech lat licząc od daty nin. pisma.

W okresie obowiązywania nin. warunków mogą one ulec zmianie z przyczyn niezależnych od naszej Spółki.

Sprawę prowadzi: Bogumiła Teterycz, tel. 32 338 71 40

KIEROWNIK
Działu Technicznego
Barbara Maryszewicz-Wróbel

Załączniki:

1. Załącznik do warunków technicznych podłączenia do sieci wod. – kan.
2. 3 egz. mapy

Kopia:

1. TZT B.T. + 3 egz. mapy
2. BOK

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
3010301508000000804347003
NIP 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 0000027652
Kapitał zakładowy 237.863.500,00 zł

Biuro Obsługi Klienta: tel.: +48 32 338 71 71,
tel.: +48 32 232 17 06
fax.: +48 32 232 31 35
bok@pwik.gliwice.pl
Sekretariat: tel.: +48 32 232 25 12

ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

pwik@pwik.gliwice.pl
www.pwik.gliwice.pl