

Zamawiający/Inwestor:	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Gliwicach
Tytuł Projektu/Inwestycji	Budowa fragmentu sieci oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej w nowej lokalizacji w ul. Bohaterów Getta Warszawskiego.
Wykonawca	

### Karta Nadzoru Autorskiego\_1

Nr dok. 1	Miejsce i data wystawienia	Katowice, 18.09.2020
<p>Dotyczy opracowania (nazwa, nr rysunku):</p> <p>Budowa sieci oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej w nowej lokalizacji w ramach zadania wpisanego u Inwestora pn: „Przebudowa kanalizacji sanitarnej pod przejściem podziemnym w rejonie ul. Bohaterów Getta Warszawskiego w Gliwicach”</p>		
<p>Od Projektanta (nazwa biura projektowego, imię i nazwisko projektanta):</p> <p>MERITUM PROJEKT Marek Myrcik Ul. Johna Baildona 8A/2 40-115 Katowice</p>		<p>Katarzyna Garnczarek Podpis, data mgr inż. Katarzyna Garnczarek 18.09.2020 nr SLK/5013/2020 w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych</p>
<p>Do Zamawiającego/Inwestora:</p> <p>Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Ul. Rybnicka 47 44-100 Gliwice</p>		
<p>Podstawa formalna (wniosek Wykonawcy/Zamawiającego) nr ZTR/2993/2020 z dn.11.09.2020</p>		
<p>Treść:</p> <p>1. Na wniosek Inwestora akceptujemy zmianę średnicy rury przeciskowej na rurę GRP o średnicy Dz=550mm, grubość ścianki 33mm, SN 200000 N/m<sup>2</sup> oraz zmianę rur przewodowych kielichowych PVC na krótkie moduły rurowe PE SN8 o średnicy Dz=400 mm, Dw=360 mm łączone na zatrask i uszczelkę. Moduły należy ustabilizować w rurze osłonowej za pomocą płóz centrujących TR, h=30mm (12el.).</p> <p>Projektant zwraca uwagę, iż zmniejszenie średnicy rury przewiertowej /osłonowej na 550, powoduje, że przestrzeń pomiędzy rur przewodową a osłonową wynosi 84mm, zastosowane płozy o wysokości 28 lub 30 mm, pozostawiają tzw "luz" wynoszący 24 -28mm. Przy tych długościach przewiertów, zawsze zakłada się większy zapas, dlatego konieczne jest potwierdzenie możliwości realizacji przy tych uwarunkowaniach.</p> <p>2. Powyższa zmiana na podstawie wniosku Inwestora do PKP PLK S.A. ZLK i otrzymania przez Inwestora pisemnej zgody na zmniejszenie średnicy rury przewiertowej dla przeprowadzenia kanalizacji sanitarnej. W piśmie PKP PLK S.A. ZLK w Tarnowskich Górach nr IZDKO-513/36/20 z dnia 24.08.2020 został zawarty również zapis, iż nie zachodzi konieczność zabezpieczeń torów tj. stosowania wiązek szynowych. Wobec powyższego prace należy realizować pod nadzorem branżowym z PKP PLK ZLK oraz wymaganiami SIWZ Zamawiającego.</p> <p>Mając na uwadze specyfikę prac ( przewiert pod torami) projektant zwraca uwagę, iż Wykonawca przed przystąpieniem do prac opracuje PZJ program zapewnienia jakości, PTIOR projekt technologii i organizacji robót dla warunków podanych w pismach PKP wraz z uwzględnieniem czynników istniejących tj. uzbrojenie terenu, warunki gruntowo wodne, zagospodarowanie terenu i koszty z tym związane zostaną uwzględnione w cenie ofertowej.</p>		
<p>Załączniki:</p> <p>Pismo z PKP PLA S.A. ZLK w Tarnowskich Górach nr IZDKO-513/36/20 z dnia 24.08.2020.</p>		
<p>Projektant: Katarzyna Garnczarek</p>		<p>mgr inż. Katarzyna Garnczarek Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń nr 14756/2010/005/13 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych</p>
<p>Uzgodniono:</p>		
<p>Podpis Wykonawcy:</p> <p><b>MERITUM PROJEKT</b> <b>MAREK MYRCIK</b> mgr inż. Marek Myrcik Katowice, ul. Johna Baildona 8A/2 NIP: 641-209-27-76</p>	<p>Podpis Zamawiającego:</p>	

Zamawiający/Inwestor:	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Gliwicach
Tytuł Projektu/Inwestycji	Budowa fragmentu sieci oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej w nowej lokalizacji w ul. Bohaterów Getta Warszawskiego.
Wykonawca	

### Karta Nadzoru Autorskiego\_2

Nr dok. 2	Miejsce i data wystawienia	Katowice, 18.09.2020
<p>Dotyczy opracowania (nazwa, nr rysunku):</p> <p>Budowa sieci oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej w nowej lokalizacji w ramach zadania wpisanego u Inwestora pn: „Przebudowa kanalizacji sanitarnej pod przejściem podziemnym w rejonie ul. Bohaterów Getta Warszawskiego w Gliwicach”</p>		
<p>Od Projektanta (nazwa biura projektowego, imię i nazwisko projektanta):</p> <p>MERITUM PROJEKT Marek Myrcik Ul. Johna Baildona 8A/2 40-115 Katowice</p>		<p>Katarzyna Garnczarek Podpis, data</p> <p>18.09.2020</p> <p>nr 510/2019/POOS/13</p> <p>w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych</p>
<p>Do Zamawiającego/Inwestora:</p> <p>Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Ul. Rybnicka 47 44-100 Gliwice</p>		
<p>Podstawa formalna (wniosek Wykonawcy/Zamawiającego) nr ZTZR/2993/2020 z dn.11.09.2020</p>		
<p>Treść:</p> <p>W związku z długotrwałymi procedurami związanymi z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, wnioski do odpowiednich organów administracyjnych zostały złożone przed uzyskaniem ostatecznego uzgodnienia z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach.</p> <p>Ostatecznie studnia S2 zgodnie z ustaleniami ma średnicę wynoszącą 1,5 m</p>		
<p>Załączniki:</p> <p>Brak</p>		
<p>Projektant: Katarzyna Garnczarek</p>		<p>mgr inż. Katarzyna Garnczarek Podpis</p> <p>Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych</p> <p>nr 510/2019/POOS/13</p>
<p>Uzgodniono:</p>		
<p>Podpis Wykonawcy:</p> <p>MERITUM PROJEKT MAREK MYRCIK ul. Johna Baildona 8A/2 40-115 Katowice tel. 541-209-27-00 www.asciciel.pl</p>		<p>Podpis Zamawiającego:</p>