

IZDKO-513/36/20

Tarnowskie Góry 24.08.2020r.

Dotyczy: Zgody na zmniejszenie średnicy rury przewiertowej dla przeprowadzenia kanalizacji sanitarnej w rejonie przejścia dla pieszych pod torami przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego w Gliwicach

**Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji sp. z o. o.
ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice**

W nawiązaniu do naszego pisma nr IZIWd-505-124/2020 z dnia 31.07.2020 r. PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach wyrażając powyższym pismem zgodę na zmniejszenie średnicy rury przewiertowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w km 27,365 linii nr 137 w rejonie przejścia pod torami przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego w Gliwicach informuje, z uwagi na większą sztywność obwodową przyjętej zmniejszonej średnicy rury przyciskowej nie zachodzi konieczność przeprowadzania ponownej analizy obliczeniowej dla zmniejszonej średnicy rury przewiertowej.

W związku z powyższym nie zachodzi konieczność stosowania wiązek szynowych.


Z-CA DYREKTORA ZAKŁADU
ds. technicznych
Michał Aleksy

opracował: Witold Wojtyczka - tel. +48 32 719 43 19