

Gliwice, 05.03.2020 r.

ZTZR/561/2020/1454

**PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE**

**Jacek Cichoński**

**ul. Wolnego 14**

**40 – 857 Katowice**

**Dot.: uzgodnienia projektu pn.: „Budowa sieci wodociągowej w rejonie skrzyżowania  
ul. Zaburskiej z ul. Hutniczą w Gliwicach”  
(Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach)**

Uzgadniamy przedłożony projekt jw. na następujących warunkach:

1. Sieć wodociągowa z rur żeliwnych DN400 od punktu w1 w miejscu połączenia z istniejącym wodociągiem żeliwnym DN400, w rejonie budynku nr 28 przy ulicy Hutniczej, do punktu w15 w miejscu połączenia z istniejącym wodociągiem żeliwnym DN400, przed komorą wodociągową zlokalizowaną w rejonie wiaduktu kolejowego, pozostanie na stanie majątkowym i w eksploatacji PWIK Sp. z o.o. w Gliwicach.
2. W trakcie realizacji inwestycji należy dla rur żeliwnych zastosować połączenia kotwione rur w miejscach i na długościach zgodnych z wytycznymi producenta.
3. Nie należy dokonywać wymiany i przełączenia istniejącego przyłącza do budynku przy ulicy Błogosławionego Czesława 4. Przyłącze to zostało częściowo wymienione i podłączone jest do wodociągu PE Ø225 mm.
4. Inwestor winien zastosować się do uwag podanych w załącznikach do projektu, w tym również podanych w decyzji zarządcy drogi. Wodociąg należy wykonać przed przystąpieniem Zarządu Dróg Miejskich do zadania inwestycyjnego związanego z przebudową ulicy Zaburskiej.
5. Należy uzyskać protokół narady koordynacyjnej z koordynacji sieci uzbrojenia terenu.
6. Integralną częścią uzgodnienia projektu jest „Załącznik do warunków technicznych podłączenia do sieci wod.- kan. oraz dla opracowania projektu doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków i wód opadowych”.

Uzgodnienie powyższe ważne jest na okres trzech lat licząc od daty nin. pisma.

Sprawę prowadzi: Marek Dobrzyński, tel. 32 338 71 85

**Załączniki:**

1. Załącznik do projektu
2. 1 egz. projektu

**Kopia:**

1. TZZ M.D. + 1 egz. projektu
2. BOK

**KIEROWNIK**  
Działu Technicznego  
*Barbara Małyszewicz-Wrobel*

2020-03-13

**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

Konto: Bank Handlowy w Warszawie S.A.  
30103015080000000804347003  
NIP 631-010-26-08  
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X  
KRS 0000027652  
Kapitał zakładowy 199 409 500,00 zł

Biuro Obsługi Klienta: tel.: +48 32 338 71 71  
tel.: +48 32 232 17 06  
fax.: +48 32 232 31 35  
bok@pwik.gliwice.pl  
Sekretariat: tel.: +48 32 232 25 12

ul. Rybnicka 47  
44-100 Gliwice

pwik@pwik.gliwice.pl  
www.pwik.gliwice.pl